

**WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WSI: STRYSZAWA, LACHOWICE, KURÓW, HUCISKO, PEWELKA
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO**

złożonych po ukazaniu się zawiadomienia o przystąpieniu do opracowywania ww. projektu planu

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.28.2016 Wójta Gminy Stryszawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku

Lp	Data wpływu wniosku	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia wniosku		Uwagi
				6	7	
1	2	4	5	6	7	8
1	23.02. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działki nr 4937 i 4923.	Działki nr 4937, 4923	—		Działki o nr 4937, 4923 znajdują się w terenach, przez które przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV, od której wyznaczono strefę kontrolowaną w odległości 10 metrów od osi linii. W ww. strefie obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych w zakresie dopuszczalnych w środowisku poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu. Opracowywanie planu miejscowego wynika z ustaleń planu województwa wskazującego na konieczność realizacji linii 110 kV oraz ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa. Linia 110kV zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego, a jej lokalizacja została pozytywnie uzgodniona z Ministrem Infrastruktury w zakresie programów zawierających zdania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, co obliuguje gminy do wprowadzenie jej trasy do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowanie linii 110kV stworzy możliwości rozbudowy lokalnych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, co wiąże się z niezawodnością zasilania i poprawą warunków rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto wszyscy właściciele działek przez które przechodzić będzie pas technologiczny otrzymają odszkodowanie zależne od powierzchni działki zajętej przez ww. pas lub słupy.
2	23.02. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działki nr 4751, 4422, 4592, 4794, 4588, 4611, 4601, 4785, 4786, 4787, 4788, 4790 i 4791.	Działki nr 4751, 4422, 4592, 4794, 4588, 4611, 4601, 4785, 4786, 4787, 4788, 4790, 4791.	—	(działki o nr 4791, 4787, 4786, 4785)	Działki o nr 4751, 4422, 4592, 4794, 4588, 4611 znajdują się poza obszarem objętym opracowaniem planu. W związku z powyższym wniosek w części dotyczącej działek: 4751, 4422, 4592, 4794, 4588, 4611 jest bezprzedmiotowy Działki o nr 4601, 4788 oraz część działki 4790 która znajduje się w obszarze objętym opracowaniem planu, znajdują się w terenach, przez które nie przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV, ani też wyznaczona od jej osi strefa kontrolowana. W związku z czym wniosek w części dotyczącej działek nr: 4601, 4788, 4790 jest bezzasadny. Działki o nr 4791, 4787 oraz części działek 4786, 4785 które położone są w obszarze objętym opracowaniem planu, znajdują się w terenach przez, które przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV, od której wyznaczono strefę kontrolowaną w odległości 10 metrów od osi linii. W ww. strefie obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych w zakresie dopuszczalnych w środowisku poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu. Opracowanie planu miejscowego wynika z ustaleń planu województwa małopolskiego wskazującego na konieczność realizacji linii 110 kV oraz

					ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa. Linia 110kV zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego, a jej lokalizacja została pozytywnie uzgodniona z Ministrem Infrastruktury w zakresie programów zawierających zdania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, co obliguje gminy do wprowadzenie jej trasy do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowanie linii 110kV stworzy możliwości rozbudowy lokalnych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, co wiąże się z niezawodnością zasilania i poprawą warunków rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto wszyscy właściciele działek przez które przechodzić będzie pas technologiczny otrzymają odszkodowanie zależne od powierzchni działki zajętej przez ww. pas lub słupy..
3	24.02. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działki nr 4601, 4785, 4786, 4787, 4788, 4790 i 4791.	Działki nr 4601, 4785, 4786, 4787, 4788, 4790, 4791.	— (działki o nr 4791, 4787, 4786, 4785)	Działki o nr 4601, 4788 oraz część działki 4790 która znajduje się w obszarze objętym opracowaniem planu, znajdują się w terenach, przez które nie przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV, ani też wyznaczona od jej osi strefa kontrolowana. W związku z czym wniosek w części dotyczącej działek nr: 4601, 4788, 4790 jest bezzasadny. Działki o nr 4791, 4787 oraz części działek 786, 4785, które położone są w obszarze objętym opracowaniem planu, znajdują się w terenach przez, które przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV, od której wyznaczono strefę kontrolowaną w odległości 10 metrów od osi linii. W ww. strefie obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych w zakresie dopuszczalnych w środowisku poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu. Opracowanie planu miejscowego wynika z ustaleń planu województwa wskazującego na konieczność realizacji linii 110 kV oraz ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa. Linia 110kV zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego, a jej lokalizacja została pozytywnie uzgodniona z Ministrem Infrastruktury w zakresie programów zawierających zdania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, co obliguje gminy do wprowadzenie jej trasy do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowanie linii 110kV stworzy możliwości rozbudowy lokalnych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, co wiąże się z niezawodnością zasilania i poprawą warunków rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto wszyscy właściciele działek przez które przechodzić będzie pas technologiczny otrzymają odszkodowanie zależne od powierzchni działki zajętej przez ww. pas lub słupy.
4	01.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działki nr 4548 i 4559.	Działki nr 4548, 4559.	—	Działka o nr 4548 oraz część działki o nr 4559 objęta opracowaniem planu znajduje się w terenach przez które przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV, od której wyznaczono strefę kontrolowaną w odległości 10 metrów od osi linii. W ww. strefie obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych w zakresie dopuszczalnych w środowisku poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu. Opracowanie planu miejscowego wynika z ustaleń planu województwa małopolskiego wskazującego na konieczność realizacji linii 110 kV oraz ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa. Linia 110kV zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego, a jej lokalizacja została pozytywnie uzgodniona z Ministrem Infrastruktury w zakresie programów zawierających zdania rządowe służące realiza-

					cji ponadlokalnych celów publicznych, co obliuguje gminy do wprowadzenie jej trasy do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowanie linii 110kV stworzy możliwości rozbudowy lokalnych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, co wiąże się z niezawodnością zasilania i poprawą warunków rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto wszyscy właściciele działek przez które przechodzić będzie pas technologiczny otrzymają odszkodowanie zależne od powierzchni działki zajętej przez ww. pas lub słupy..
5	02.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działkę nr 4944.	Działka nr 4944		Działka o nr 4944 znajduje się w terenach, przez które nie przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV, ani też wyznaczona w odległości 10 metrów od jej osi strefa kontrolowana. W związku z czym wniosek jest bezzasadny.
6	02.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy przeznaczenia działki nr 5025 pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne.	Działka nr 5025.		Działka znajduje się poza obszarem objętym planem. W związku z powyższym wniosek jest bezprzedmiotowy
7	02.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy przeznaczenia działek nr 4998/1 i 4995/2 pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne.	Działki nr 4998/1, 4995/2.		Działki o nr 4995/2 i 4998/1 zlokalizowane są w terenach przez które nie przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV, ani też wyznaczona od jej osi strefa kontrolowana. W związku z czym wniosek jest bezzasadny
8	02.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działki nr 4950, 4998/1 i 4995/2.	Działki nr 4950, 4998/1, 4995/2		Działki o nr 4944, 4995/2 i 4998/1 zlokalizowane są terenach przez które nie przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV, ani też wyznaczona od jej osi strefa kontrolowana. W związku z czym wniosek jest bezzasadny
9	02.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działki nr 4999, 5000, 5002 i 5013.	Działki nr 4999, 5000, 5002, 5013	—	Działki o nr 4999, 5000, 5002 znajdują się w terenach, przez które przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV w wykonaniu podziemnym kablowym. Dla ww. odcina linii 110 kV wyznaczono strefę kontrolowaną w odległości 2 metrów od osi linii. Działka o nr 5013 znajduje się w terenach przez które przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV, od której wyznaczono strefę kontrolowaną w odległości 10 metrów od osi linii. W ww. strefie obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych w zakresie dopuszczalnych w środowisku poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu. Opracowanie planu miejscowego wynika z ustaleń planu województwa małopolskiego wskazującego na konieczność realizacji linii 110 kV oraz ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa. Linia 110kV zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego, a jej lokalizacja została pozytywnie uzgodniona z Ministrem Infrastruktury w zakresie programów zawierających zdania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, co obliuguje gminy do wprowadzenie jej trasy do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowanie linii 110kV stworzy możliwości rozbudowy lokalnych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, co wiąże się z niezawodnością zasilania i poprawą warunków rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto wszyscy właściciele działek przez które przechodzić będzie pas technologiczny otrzymają odszkodowanie zależne od powierzchni działki zajętej przez ww. pas lub słupy.
10	02.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy przeznaczenia działek nr 15382, 15374, 15369, 15372/2, 15361/1, 15367/2,	Działki nr 15382, 15374, 15369, 15372/2,		Działki znajdują się poza obszarem objętym planem. W związku z powyższym wniosek jest bezprzedmiotowy

		15424, 15426, 15435, 15440, 14496 i 14487 pod budownictwo.	15361/1, 15367/2, 15424, 15426, 15435, 15440, 14496, 14487.		
11	02.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działki nr 5317 i 5318.	Działki nr 5317, 5318.		Działki o nr 5317 i 5318 znajdują się w terenach, przez które przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV w wykonaniu podziemnym kablowym. Dla ww. odcina linii 110 kV wyznaczono strefę kontrolowaną w odległości 2 metrów od osi linii, w której obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. Opracowanie planu miejscowego wynika z ustaleń planu województwa małopolskiego, wskazującego na konieczność realizacji linii 110 kV oraz ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa. Linia 110kV zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego, a jej lokalizacja została pozytywnie uzgodniona z Ministrem Infrastruktury w zakresie programów zawierających zdania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, co obliuguje gminy do wprowadzenie jej trasy do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowanie linii 110kV stworzy możliwości rozbudowy lokalnych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, co wiąże się z niezawodnością zasilania i poprawą warunków rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto wszyscy właściciele działek przez które przechodzić będzie pas technologiczny otrzymają odszkodowanie zależne od powierzchni działki zajętej przez ww. pas lub słupy.
12	02.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy przeznaczenia działek nr 5317 i 5318 pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne.	Działki nr 5317, 5318.		Działki o nr 5317 i 5318 znajdują się w terenach, przez które przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV w wykonaniu podziemnym kablowym. Dla ww. odcina linii 110 kV wyznaczono strefę kontrolowaną w odległości 2 metrów od osi linii, w której obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. Opracowanie planu miejscowego wynika z ustaleń planu województwa małopolskiego, wskazującego na konieczność realizacji linii 110 kV oraz ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa. Linia 110kV zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego, a jej lokalizacja została pozytywnie uzgodniona z Ministrem Infrastruktury w zakresie programów zawierających zdania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, co obliuguje gminy do wprowadzenie jej trasy do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowanie linii 110kV stworzy możliwości rozbudowy lokalnych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, co wiąże się z niezawodnością zasilania i poprawą warunków rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto wszyscy właściciele działek przez które przechodzić będzie pas technologiczny otrzymają odszkodowanie zależne od powierzchni działki zajętej przez ww. pas lub słupy.
13	04.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy przeznaczenia działki nr 3591 pod budownictwo.	Działka nr 3591.	+	Część działki o nr 3591, zlokalizowana w obszarze objętym planem może zostać włączona do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ww. działka zlokalizowana jest przy drodze wewnętrznej, a jej południowa część objęta obowiązującym planem miejscowym dla wsi Lachowice jest już przeznaczona dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto wniosek jest niesprzeczny z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zago-

						spodarowania przestrzennego gminy Stryszawa.
14	04.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działkę nr 7694.	Działka nr 7694.	—		Działka o 7694 znajduje się w terenach przez, które przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV, od której wyznaczono strefę kontrolowaną w odległości 10 metrów od osi linii. W ww. strefie obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych w zakresie dopuszczalnych w środowisku poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu. Opracowanie planu miejscowego wynika z ustaleń planu województwa małopolskiego wskazującego na konieczność realizacji linii 110 kV oraz ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa. Linia 110kV zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego, a jej lokalizacja została pozytywnie uzgodniona z Ministrem Infrastruktury w zakresie programów zawierających zdania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, co obliuguje gminy do wprowadzenie jej trasy do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowanie linii 110kV stworzy możliwości rozbudowy lokalnych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, co wiąże się z niezawodnością zasilania i poprawą warunków rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto wszyscy właściciele działek przez które przechodzić będzie pas technologiczny otrzymają odszkodowanie zależne od powierzchni działki zajętej przez ww. pas lub słupy.
15	07.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy przeznaczenia działki nr 3591 pod budownictwo oraz możliwości zapewnienia zjazdu z drogi.	Działka nr 3591.	+		Część działki o nr 3591, zlokalizowana w obszarze objętym planem może zostać włączona do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ww. działka zlokalizowana jest przy drodze wewnętrznej, a jej południowa część objęta obowiązującym planem miejscowym dla wsi Lachowice jest już przeznaczona dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto wniosek jest niesprzeczny z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryszawa.
16	07.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działkę nr 1375.	Działka nr 1375.			Działka o nr 1375 znajduje się w terenach, przez które nie przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV, ani też wyznaczona od jej osi strefa kontrolowana. W związku z czym wniosek jest bezzasadny.
17	07.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działkę nr 16218/2.	Działka nr 16218/2.			Działka o nr 16218/2, znajduje się w terenach, przez które nie przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV, ani też wyznaczona od jej osi strefa kontrolowana. W związku z czym wniosek jest bezzasadny.
18	08.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działki nr 5983 i 6047.	Działki nr 5983, 6047.	—		Działka o nr 6047 znajduje się w terenach, przez które nie przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV, ani też wyznaczona od jej osi strefa kontrolowana. W związku z czym wniosek w części dotyczącej działki nr: 6047 jest bezzasadny. Działka o nr 5983 znajduje się w terenach, przez które przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV, od której wyznaczono strefę kontrolowaną w odległości 10 metrów od osi linii. W ww. strefie obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych w zakresie dopuszczalnych w środowisku poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu. Opracowanie planu miejscowego wynika z ustaleń planu województwa małopolskiego wskazującego na konieczność realizacji linii 110 kV oraz ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa. Linia 110kV zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwestycją

					celu publicznego, a jej lokalizacja została pozytywnie uzgodniona z Ministrem Infrastruktury w zakresie programów zawierających zdania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, co obliguje gminy do wprowadzenie jej trasy do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowanie linii 110kV stworzy możliwości rozbudowy lokalnych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, co wiąże się z niezawodnością zasilania i poprawą warunków rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto wszyscy właściciele działek przez które przechodzić będzie pas technologiczny otrzymają odszkodowanie zależne od powierzchni działki zajętej przez ww. pas lub słupy.
19	07.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działki nr 4998/4, 4984/1 i 4998/3.	Działki nr 4998/4, 4984/1, 4998/3.	—	Działki o nr 4998/4, 4984/1, 4998/3 znajdują się w terenach przez, które przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV w wykonaniu podziemnym kablowym, od której wyznaczono strefę Dla ww. odcina linii 110 kV wyznaczono strefę kontrolowaną w odległości 2 metrów od osi linii, w której obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. Opracowanie planu miejscowego wynika z ustaleń planu województwa małopolskiego, wskazującego na konieczność realizacji linii 110 kV oraz ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa. Linia 110kV zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego, a jej lokalizacja została pozytywnie uzgodniona z Ministrem Infrastruktury w zakresie programów zawierających zdania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, co obliguje gminy do wprowadzenie jej trasy do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowanie linii 110kV stworzy możliwości rozbudowy lokalnych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, co wiąże się z niezawodnością zasilania i poprawą warunków rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto wszyscy właściciele działek przez które przechodzić będzie pas technologiczny otrzymają odszkodowanie zależne od powierzchni działki zajętej przez ww. pas lub słupy.
20	07.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działkę nr 880.	Działka nr 880.	—	Działka o nr 880 znajduje się w terenach, przez które przebiega w wykonaniu podziemnym kablowym. Dla ww. odcina linii 110 kV wyznaczono strefę kontrolowaną w odległości 2 metrów od osi linii, w której obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. Opracowanie planu miejscowego wynika z ustaleń planu województwa małopolskiego, wskazującego na konieczność realizacji linii 110 kV oraz ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa. Linia 110kV zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego, a jej lokalizacja została pozytywnie uzgodniona z Ministrem Infrastruktury w zakresie programów zawierających zdania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, co obliguje gminy do wprowadzenie jej trasy do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowanie linii 110kV stworzy możliwości rozbudowy lokalnych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, co wiąże się z niezawodnością zasilania i poprawą warunków rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto wszyscy właściciele działek przez które przechodzić będzie pas technologiczny otrzymają odszkodowania zależne od powierzchni działki zajętej przez ww. pas lub słupy.

21	09.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działkę nr 1069.	Działka nr 1069.	—	Część działki o nr 1069 objęta projektem planu znajdują się w terenach przez, które przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV, od której wyznaczono strefę kontrolowaną w odległości 10 metrów od osi linii.. W ww. strefie obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych w zakresie dopuszczalnych w środowisku poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu. Opracowanie planu miejscowego wynika z ustaleń planu województwa małopolskiego wskazującego na konieczność realizacji linii 110 kV oraz ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa. Linia 110kV zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego, a jej lokalizacja została pozytywnie uzgodniona z Ministrem Infrastruktury w zakresie programów zawierających zdania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, co obliguje gminy do wprowadzenie jej trasy do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowanie linii 110kV stworzy możliwości rozbudowy lokalnych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, co wiąże się z niezawodnością zasilania i poprawą warunków rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto wszyscy właściciele działek przez które przechodzić będzie pas technologiczny otrzymają odszkodowanie zależne od powierzchni działki zajętej przez ww. pas lub słupy.
22	09.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działki nr 6572 i 6551.	Działki nr 6572, 6551.	—	
23	03.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działki nr 1009/4, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159 i 1167.	Działki nr 1009/4, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1167.	— (działki o nr 1156, 1158, 1159, 1167)	Działki o nr 1009/4, 1155, 1157 znajdują się w terenach, przez które nie przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV, ani też wyznaczona od jej osi strefa kontrolowana. W związku z czym wniosek jest bezzasadny Działki o nr 1156, 1158, 1159, 1167 znajdują się w terenach , przez które przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV w wykonaniu podziemnym kablowym. Dla ww. odcina linii 110 kV wyznaczono strefę kontrolowaną w odległości 2 metrów od osi linii, w której obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. Opracowanie planu miejscowego wynika z ustaleń planu województwa małopolskiego, wskazującego na konieczność realizacji linii 110 kV oraz ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa. Linia 110kV zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego, a jej lokalizacja została pozytywnie uzgodniona z Ministrem Infrastruktury w zakresie programów zawierających zdania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, co obliguje gminy do wprowadzenie jej trasy do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowanie linii 110kV stworzy możliwości rozbudowy lokalnych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, co wiąże się z niezawodnością zasilania i poprawą warunków rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto wszyscy właściciele działek przez które przechodzić będzie pas technologiczny otrzymają odszkodowanie zależne od powierzchni działki zajętej przez ww. pas lub słupy.
24	03.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działkę nr 4590.	Działka nr 4590.	—	Działka o nr 4590 u znajduje się w terenach przez które przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV, od której wyznaczono strefę kontrolowaną w odległości 10 metrów od osi linii. W ww. strefie obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych w

					zakresie dopuszczalnych w środowisku poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu. Opracowanie planu miejscowego wynika z ustaleń planu województwa małopolskiego wskazującego na konieczność realizacji linii 110 kV oraz ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa. Linia 110kV zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego, a jej lokalizacja została pozytywnie uzgodniona z Ministrem Infrastruktury w zakresie programów zawierających zdania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, co obliguje gminy do wprowadzenie jej trasy do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowanie linii 110kV stworzy możliwości rozbudowy lokalnych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, co wiąże się z niezawodnością zasilania i poprawą warunków rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto wszyscy właściciele działek przez które przechodzić będzie pas technologiczny otrzymają odszkodowanie zależne od powierzchni działki zajętej przez ww. pas lub słupy.
25	08.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działkę nr 3542/2.	Działka nr 3542/2.	—	Działka o nr 3542/2 znajduje się w terenach, przez które przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV w wykonaniu podziemnym kablowym. Dla ww. odcina linii 110 kV wyznaczono strefę kontrolowaną w odległości 2 metrów od osi linii, w której obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. Opracowanie planu miejscowego wynika z ustaleń planu województwa małopolskiego, wskazującego na konieczność realizacji linii 110 kV oraz ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa. Linia 110kV zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego, a jej lokalizacja została pozytywnie uzgodniona z Ministrem Infrastruktury w zakresie programów zawierających zdania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, co obliguje gminy do wprowadzenie jej trasy do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowanie linii 110kV stworzy możliwości rozbudowy lokalnych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, co wiąże się z niezawodnością zasilania i poprawą warunków rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto wszyscy właściciele działek przez które przechodzić będzie pas technologiczny otrzymają odszkodowanie zależne od powierzchni działki zajętej przez ww. pas lub słupy.
26	11.03. 2016 r.	Wniosek dotyczy sprzeciwu wobec przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV przez działki nr 4601, 4742, 4785, 4786, 4787, 4788, 4790 i 4791.	Działki nr 4601, 4742, 4785, 4786, 4787, 4788, 4790, 4791.	— (działki o nr 4791, 4787, 4786, 4785)	Działka o nr 4742 znajduje się poza obszarem objętym opracowaniem planu. W związku z powyższym wniosek w części dotyczącej działki 4742 jest bezprzedmiotowy Działki o nr 4601, 4788 oraz część działki 4790, która znajduje się w obszarze objętym opracowaniem planu, znajdują się w terenach, przez które nie przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV, ani też wyznaczona od jej osi strefa kontrolowana. W związku z czym wniosek w części dotyczącej działek nr: 4601, 4788, 4790 jest bezzasadny. Działki o nr 4791, 4787 oraz części działek 4786, 4785, które położone są w obszarze objętym opracowaniem planu, znajdują się w terenach, przez które przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV, od której wyznaczono strefę kontrolowaną w odległości 10 metrów od osi linii. W ww. strefie obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych w zakresie dopuszczalnych w środowisku poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu. Opracowanie planu miejscowego wynika z ustaleń planu województwa małopolskiego wskazującego na konieczność realizacji linii 110 kV

					oraz ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa. Linia 110kV zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego, a jej lokalizacja została pozytywnie uzgodniona z Ministrem Infrastruktury w zakresie programów zawierających zdania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych, co obliguje gminy do wprowadzenie jej trasy do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zrealizowanie linii 110kV stworzy możliwości rozbudowy lokalnych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, co wiąże się z niezawodnością zasilania i poprawą warunków rozwoju dla lokalnej przedsiębiorczości. Ponadto wszyscy właściciele działek przez które przechodzić będzie pas technologiczny otrzymają odszkodowanie zależne od powierzchni działki zajętej przez ww. pas lub słupy.
--	--	--	--	--	--

Uwaga: Integralną częścią wykazu jest zbiór złożonych wniosków

Wójt Gminy Stryszawa

Wójt
mgr inż. Rafał Lasek