



**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W KRAKOWIE**

OO.410.13.5.2016.MZi

Kraków, dnia

30 MAJ 2016

**Wójt  
Gminy Stryszawa**

-----  
34-205 Stryszawa



**Dotyczy:** opiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanego w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Stryszawa Nr IX/59/15 z dnia 11 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla wsi : Stryszawa, Lachowica, Kurów, Hucisko, Pewelka.

W odpowiedzi na wystąpienie, z dnia 27 kwietnia 2016 r. znak: IPP-6722.3.7.2016 ( data wpływu do RDOŚ 02.05.2016) w sprawie zaopiniowania w oparciu o art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. 2016 poz. 353 j.t ) **projektu mpzp opracowanego w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Stryszawa Nr IX/59/15 z dnia 11 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla wsi: Stryszawa, Lachowice, Kurów, Hucisko, Pewelka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko**, przekazuję poniższe stanowisko.

Obszar objęty ww. planem obejmuje teren wskazany w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Jeleśnia – Sucha Beskidzka wraz z pasem terenów z nią sąsiadujących o łącznej szerokości 100 metrów. Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem poszerzono tereny budowlane zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium. Przewidywana w projekcie planu napowietrzna linia elektroenergetyczna wraz ze strefą ochronną (20 m) En 110 kV z odcinkowym jej kablowaniem przebiega głównie przez tereny rolne i leśne. W terenach przeznaczonych pod zainwestowanie ( m.in. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej) w projekcie planu miejscami wrysowano dwutorową linię elektroenergetyczną w wykonaniu kablowym wraz ze strefą ochronną (4m) Ek 110kV. W granicach pasów technologicznych obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia określone w przepisach odrębnych dotyczących lokalizacji sieci energetycznych.

Jak wynika z ustaleń prognozy, większość terenów objętych planem, stanowią grunty rolne oraz tereny leśne, które w projekcie planu pozostawia się w istniejącym przeznaczeniu. Z użytkowania leśnego wyłączeniu podlegają wyłącznie powierzchnie niezbędne dla lokalizacji słupów napowietrznej linii 110 kV oraz fragmentu linii w wykonaniu podziemnym kablowym.

W celu ochrony osób, mienia, walorów krajobrazowych przed szkodliwymi oddziaływaniami infrastruktury elektroenergetycznej, przewiduje się jej częściowe skablowanie.

Do ustaleń powyższego planu oraz prognozy nie wnosi się uwag.

Niezależnie od powyższego, zwraca się uwagę iż zgodnie z § 3.1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* - napowietrzna linia 110kV należy do inwestycji potencjalnie oddziałujących na środowisko. Warunki realizacji ww. inwestycji zostaną określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. OO. MZi.a/a.

Regionalny  
Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Krakowie  
mgr Rafał Rostecki